

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道81

工事名称 市道末広町東町線街路樹根上対策工事

工事場所 米子市末広町地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	積算上の不陸整正使用機械（大型機械）での現場使用が不可能と思いますが、現場条件に合った積算変更は可能でしょうか。	P7	標準歩掛りによる条件のため、機械を指定するものでなく設計変更できません。
2	再生密粒度アスコン13赤色レンガ色とありますが、一般的に使用しているベンガラ色でよろしいでしょうか。それと単価と当りと詳細の規格を教えてくださいませんか。	P9	ベンガラ色で良いです。 単価：35,500円/t 規格：数量総括表記載の通りです。
3	根上対策No.1からNo.6の見積単価表詳細内容（数量、歩掛及びその他内容）と各見積単価を提示願います。	P3	根上対策 No.1 320,000円/箇所 No.2 100,000円/箇所 No.3 98,000円/箇所 No.4 140,000円/箇所 No.5 150,000円/箇所 No.6 80,000円/箇所
4	上記3質問の見積に含まれている範囲は、その他－③根上対策について記述（①から⑨）してあるどこまでの部分でしょうか。	特記事項3	①から⑨まで全て見積りに含まれております。
5	防根シート材料はどのようなものを使用すればよいでしょうか。	1-1 平面 参考図	建設物価2020.9月号 P.451 品名：RCF防根シート 規格：XA-RCF 幅500mm 同等品以上です。
6	円で記載してある部分は植栽ます外周でしょうか。植栽ます内の低木はかまわず植栽ます外側を施工する考えでよろしいでしょうか。図面記載箇所の根切ができればよいと考えてよいでしょうか。	1-1 平面 参考図	植栽ます外周です。 植栽ますの外側の施工になります。 根切については、お見込みのとおりです。