

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 農1

工事名 土地改良施設等維持補修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	ポットホール補修工は、道路維持と同じ施工内容と思われませんが歩掛等が違っている理由はどこから出ていますか教えてください。	T単-1号	舗装構成の違いによります。
2	ダンプトラック2tの単価を教えてください。	T単-1号、2号	建設物価（2021.2）P802を参照してください。
3	標準歩掛ではないと思われませんが、歩掛の考え方を教えてください。	T単-5号、T単-6号、T単-7号、T単-8号	過去の施工実績によります。
4	トラック2tの単価を教えてください。	T単-5号	トラック2t : 10,500円/日（見積り）
5	レディミクストコンクリート高炉18-8-40W/C60%以下が100箇所当たり0.5m ³ と記載がありますが、0.005m ³ /箇所になるため、生コン工場からの最低搬出量は0.3m ³ 以上になるので実質施工箇所を重ねるとロス部分（残量）が多くなると思われませんが、搬出数量及び産廃処分は見て頂けるのでしょうか、その他の材料も同様です。	T単-6号	搬出数量、産廃処分及びその他材料について、不明な点は施工箇所毎に事前打合せにより調整します。
6	機械経費 トラック2t、電動ピックの単価を教えてください。	P26から27	トラック2t : 10,500円/日（見積り） 電動ピック : 1,650円/日（見積り）
7	機械回送費の小型バックホウ0.13m ³ 、小型バックホウ0.28m ³ 、振動ローラコンバインド型（3～4t）の単価を教えてください。	T単-8号	小型バックホウ（回送費）0.13m ³ :10,000円/回（見積り） 小型バックホウ（回送費）0.28m ³ :14,000円/回（見積り） 振動ローラー（回送費） 搭乗式・コンバインド型（3～4t）:12,000円/回（見積り）