

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 給3

工 事 名 淀江共同調理場配膳室空調設備設置機械設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	機器表では耐塩害仕様となっていますが、内訳書摘要では耐塩害仕様の記載がありません。建築場所を考慮しますと耐塩害仕様となりますがいかがなものでしょうか。	M-05 内訳書P.6	機器表のとおり、耐塩害仕様となります。