米子市クリーンセンター維持管理情報（令和3年度）

この維持管理情報は、測定結果が出次第、随時更新します。

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

処分した一般廃棄物の種類：可燃ごみ

可燃ごみ処分量[トン]	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4647.55	4690.43	4562.53	4668.70	4681.87	4385.85	4447.51	4636.20	4572.94	4122.98	3551.11	4443.53	53411.20

2. 燃焼ガス温度等（測定位置、測定結果）

項目	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
燃焼ガス温度[℃]	1号炉	－	－	984	987	－	956	959	964	976	987	－	－	973	800℃以上
	2号炉	935	946	948	965	958	928	－	－	914	934	950	949	943	
	3号炉	863	882	888	－	880	863	856	851	－	－	910	896	877	
集じん器の流入ガス温度[℃]	1号炉	－	－	191	191	－	190	190	190	190	190	－	－	190	概ね200℃以下
	2号炉	190	190	191	191	191	191	－	－	190	191	191	190	191	
	3号炉	190	190	192	－	192	191	191	191	－	－	191	190	191	
排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	1号炉	－	－	2	2	－	2	2	2	1	1	－	－	2	100ppm以下
	2号炉	1	1	2	1	1	1	－	－	1	1	1	1	1	
	3号炉	3	3	2	－	3	3	3	3	－	－	2	2	3	

※上記は立上げ下げ日を除く月間平均値になります。1時間ごとの値は米子市クリーンセンターで閲覧いただけます。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行なった日

設備名		ばいじん除去日	設備名		ばいじん除去日
冷却設備	1号ボイラ	常時機械除去	排ガス処理設備	1号バグフィルタ	常時機械除去
	2号ボイラ	常時機械除去		2号バグフィルタ	常時機械除去
	3号ボイラ	常時機械除去		3号バグフィルタ	常時機械除去

4. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	－	1号炉	－	－	6月23日	7月6日	－	9月16日	10月4日	11月2日	12月2日	1月7日	－	－	－	－
		2号炉	4月5日	5月10日	6月28日	7月6日	8月11日	9月17日	－	－	12月8日	1月7日	2月16日	3月1日	－	－
		3号炉	4月5日	5月11日	－	－	8月11日	－	10月4日	11月2日	－	－	2月16日	3月1日	－	－
結果報告日	－	1号炉	－	－	7月1日	7月12日	－	9月30日	10月11日	11月12日	12月17日	1月17日	－	－	－	－
		2号炉	4月15日	5月26日	7月1日	7月12日	8月23日	－	－	－	12月17日	1月17日	2月25日	3月10日	－	－
		3号炉	4月15日	5月26日	－	－	8月23日	9月30日	10月11日	11月12日	－	－	2月25日	3月10日	－	－
硫黄酸化物[㎥N/h]	毎月	1号炉	－	－	0.22	0.11	－	0.054	0.048	0.092	0.20	0.10	－	－	0.12	条件により変動するため、毎月算定する。
		2号炉	0.10	0.19	0.16	0.15	0.11	－	－	－	0.34	0.10	0.10	0.10	0.15	
		3号炉	0.054	0.25	－	－	0.052	0.16	0.10	0.16	－	－	0.10	0.18	0.13	
硫黄酸化物規制値[㎥N/h]	毎月算定	1号炉	－	－	91.7	93.0	－	92.7	90.0	87.2	93.3	90.0	－	－	91.1	
		2号炉	90.0	88.0	91.0	89.0	91.5	－	－	－	89.5	89.7	89.7	89.0	89.7	
		3号炉	90.2	88.5	－	－	91.5	90.5	90.5	90.2	－	－	89.0	88.5	89.9	
ばいじん[g/㎥N]	毎月	1号炉	－	－	0.003	0.001	－	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	－	－	0.002	0.08g/㎥N以下
		2号炉	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		3号炉	0.003	0.001	－	－	0.001	0.002	0.002	0.001	－	－	0.001	0.001	0.002	
塩化水素[mg/㎥N]	毎月	1号炉	－	－	14	31	－	12	13	16	11	12	－	－	16	700mg/㎥N以下
		2号炉	13	25	14	13	16	－	－	－	11	28	11	11	16	
		3号炉	12	25	－	－	14	14	15	15	－	－	24	11	16	
窒素酸化物[ppm]	毎月	1号炉	－	－	65	59	－	67	69	42	37	66	－	－	58	250ppm以下
		2号炉	47	47	49	39	49	－	－	－	49	72	71	27	50	
		3号炉	37	41	－	－	49	41	48	40	－	－	37	73	46	

5. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	－	1号炉	－	－	－	－	－	9月30日	－	－	－	－	－	－	－	－
		2号炉	－	－	－	－	8月31日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		3号炉	－	－	－	－	8月31日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
結果報告日	－	1号炉	－	－	－	－	－	11月5日	－	－	－	－	－	－	－	－
		2号炉	－	－	－	－	11月5日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		3号炉	－	－	－	－	11月5日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類[ng-TEQ/㎥N]	年1回	1号炉	－	－	－	－	－	0.00021	－	－	－	－	－	－	0.00021	1ng-TEQ/㎥N以下
		2号炉	－	－	－	－	0.0000012	－	－	－	－	－	－	－	0.0000012	
		3号炉	－	－	－	－	0.0000017	－	－	－	－	－	－	－	0.0000017	