

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施11

工事名 茶屋ほか農集マンホールポンプ場通報装置更新工事

番号	質問内容	頁	回答
1	積算基準の適用年度をご教示ください。 また、諸経費率の適用年度についてもご教示ください。		令和2年度基準を適用しています。
2	単価について、適用年月日をご教示ください。		令和3年5月の単価を適用しています。
3	第4号明細書 金属くず運搬 1式あたりの重量と距離と単価をご教示ください。		重量：0.1 t、距離：18.4kmを見込んでいます。単価の公表はいたしません。
4	第4号明細書 金属くず処分の参考単価をご教示ください。		令和3年5月の単価を適用しています。単価の公表はいたしません。
5	第2節 2仕様の(10)にマンホールポンプ場フローシート表示とあるが、現在1枚の画像形式で表示する機器を選定しています。フローシートはポンプ等稼働状況にあわせて更新する必要がありますか。		マンホールポンプ場の設備フローを表示できるものとしします。ポンプ稼働状況等のフローシートへの表示は必須ではありません。
6			
7			