

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 啓成小学校プール改築建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>内訳書P35では外壁薄塗吹付塗材除去がレベル1作業となっておりますが、KP-1図特記事項ではレベル3となっております。4/1より改正されてレベル3作業になりましたので、レベル3作業で考えて良いですか。</p>	内訳書 P35 、 KP-1 図	<p>内訳書には、法改正前から除去実績のあるレベル1 建材除去作業費を計上しております。また、KP-1図には、当該塗材が法改正によるレベル3 建材である旨を記載しております。</p> <p>レベル3 建材の除去については新設された「特定粉じん排出作業の作業基準 石綿含有仕上塗材 規則別表第7 第3項」による作業又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じて作業することが可能です。</p> <p>なお、当該作業を第三者に請負わせる場合は「現場説明書」（一般的事項）1（4）に基づき施工者を選定していただきますようお願いいたします。</p>
2	<p>外壁薄塗吹付材除去、石綿含有 下地調整材共 レベル1 作業についてサンプル調査済み 岩綿含有レベル1作業の費用計上として宜しいでしょうか。</p>	工事費内訳 P35	<p>サンプル調査済みとなります。</p> <p>内訳書には、法改正前から除去実績のあるレベル1 建材除去作業費を計上しております。</p>