

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事名 施12 皆生浄化センター1系最終沈殿池機械設備改築工事

| 番号 | 質問内容  | 設計図書等の該当頁       | 回答   |
|----|---|-----------------|--|
| 1  | <p>特記仕様書 搔き寄せチェーン（合成樹脂）仕様について<br/>合成樹脂チェーン：既設参考型式【HEP720S】について、納期が大幅に掛かる状況との報告を受けています。</p> <p>既設型式以外の合成樹脂チェーンを選定すれば納期対応可能ですが、噛み合わせの問題から、スプロケットの交換も必要になります。</p> <p>スプロケットの交換が必要となる既設型式以外の合成樹脂チェーンの採用をご承諾頂けますでしょうか。また、その際、スプロケット交換は設計変更の対象として協議頂けますでしょうか。</p> | 特記仕様書<br>P2, P3 | 合成樹脂チェーンの仕様変更については、協議の上対応しますが、仕様変更に伴う増額の設計変更については、対象外とします。 |