

設計図書等に対する質問及び回答

工事名 西福原ポンプ場No.1・2汚水ポンプ機械設備改築工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	逆止弁の物価単価には「鋳鉄製バルブ」、「ダクタイル鉄・マレアル鉄バルブ」、「ステンレス製バルブ(チャッキ逆止め弁フランジ)」、「ステンレス製バルブ(チャッキ逆止め弁 ウェハー)」とありますがどの単価で見込まれているのでしょうか。	工事費内訳書 第1号明細書	ステンレス製バルブ(チャッキ逆止め弁フランジ)を見込んでおります。
2	準備費の中にスクラップの運搬費が見込まれていません。別途追加予定でしょうか。	工事費内訳書 第4号明細書	運搬費は、共通仮設費内での経費で見込んでおります。
3	逆止弁の撤去・据付の算出方法は「下水処理設備用鋳鉄管(直管・異形管)布設」で見込まれているのでしょうか。また、撤去・据付の工数算出時の重量は0.2t/個及び0.18t/個のどちらで算出されているのでしょうか。	工事費内訳書 第2号明細書	算出方法は、お見込みの通りです。撤去・据付ともに、0.18t/個で算出しています。