

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 生3

工事名 巖公民館倉庫新築工事

番号	質問内容	頁	回答
	<p>建築工事 細目別内訳 一般工事(木工事を除く)の外壁窯業系 防火サイディングの摘要欄に記載して おられるt=16横貼 <u>通気金具留めと透 湿防水シート</u>の内容と、<u>図面内の外部 仕上表 外壁窯業系防火サイディング t=16横貼(<u>豎胴縁18×45@455</u>・<u>遮熱透 湿防水シートt=0.2貼</u>)</u> 以上のように記載がありますが、どの ように施工すべきかお教え願います。</p>		<p>外壁の仕様については、<u>透湿防水シー ト張の上、<u>豎胴縁(18×45@455)下地、 防火サイディング張(金具留)</u></u>として下 さい。</p>