

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 総7

工 事 名 旧米子公共職業安定所改修建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	WD-1 建具 建具の仕上がメラミン化粧板Fとなっていますが、図面ではタテ・ヨコ桧杉木材、腰板杉板貼りと考えてよいでしょうか。	設計 図 A-9	建具表の仕上を正とし、メラミン化粧板Fとしてください。