

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道43

工 事 名 市道日野川右岸堤線歩道設置工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>施工範囲内給水管 2 本がありますが、現場説明書には記載がありません。移設は行わないのですか。</p>		<p>現地状況により支障となった場合は受注者による移設が必要となります。協議の上、設計変更にて対応します。</p>
2	<p>No. 17+10付近の取付道路は側溝施工時には通行止めの規制は可能ですか。</p>		<p>市道豊田 8 号線横断側溝施工時には車両通行止めでの施工を想定していますが、施工方法、規制方法に関して契約後に協議を行うこととします。</p>
3	<p>現在水路には水が流れていますが、水替費が未計上です。施工時には水が止まる考えでよろしいですか。</p>		<p>非耕作期においては上流部で水量調整が可能なため、水替工は不要と考えていますが、現地状況により水替えが必要となった場合は協議を行うこととします。</p>
4	<p>単価の公表願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ B1000×H1200自由勾配側溝横断用</li> <li>・ コンクリート蓋B1000×L500</li> <li>・ グレーチング観音開き式B1000×L1000</li> </ul>	<p>0-0029 0-0031 0-0034</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 172, 000円/本</li> <li>・ 県単</li> <li>・ 141, 200円/枚</li> </ul>