

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道52

市道内浜街道線ほか道路照明灯LED化工事

工事場所 米子市大篠津町地内ほか

番号	質問内容	頁	回答
	内訳表では、器具はGSユアサのLDTS102N-Gの記載があります。この球は水平点灯型器具には使用できないと記載されています。岩崎やMARUWAの球も水平点灯不可になっています。灯具自体を取替る必要があるのでしょうか。		器具の変更または見直しが必要な場合は、灯具交換も含め協議し設計変更を行うこととします。