

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 文10

工事名称 史跡青木遺跡5号地斜面崩壊対策工事

工事場所 米子市青木地内

番号	質問内容	頁	回答
1	・見積り単価を開示してください。 ジオセル (0.4m ² /枚)	頁0-0014	ジオセル 6,400円/枚
2	・平板載荷試験の規格を教えてください。 (50kN以内、100kN以内)	頁0-0009	50kN以内を採用しております。
3			
4			
5			
6			