

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施39

工事名 内浜処理場汚泥処理棟空気圧縮機改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>施工について 更新対象機器の運転停止可能時間をご教授ください。 また、現場施工に制約はありますでしょうか。施工に関し制約がある場合は施工条件等をご教授下さい。</p>		<p>常時1台運転であるため、1台ずつ更新する場合、運転停止時間の制限はありません。空気圧縮機2台の同時停止は不可とします。</p>
2	<p>施工について 更新対象機器を設置するベースモルタル・アンカーは既設流用として考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>既設流用とします。 受注者の機器選定により取付寸法の変更が生じた場合等で既設流用が出来ず、新たに基礎等を設置し直す必要が生じた場合は、受注者の負担にて行うこととします。</p>
3	<p>本工事の単価適用年月をご教授下さい。</p>		<p>令和3年9月単価を適用しています。</p>
4	<p>本工事の積算基準の適用年度をご教授下さい。</p>		<p>令和2年度積算基準を適用しています。</p>
5	<p>本工事で想定されている機器の輸送距離及び、重量をご教授下さい。</p>	<p>特記仕様書 第2節 機械設備</p>	<p>輸送距離700km、重量0.36tを見込んでいます。</p>
6	<p>機械設備据付工の工数算出のため、空気圧縮機の単位重量をご教授下さい。</p>	<p>工事設計書 第2号明細書</p>	<p>180kg/台を見込んでいます。</p>
7	<p>スクラップ運搬について、参考歩掛、詳細条件及び単価をご教授下さい。</p>	<p>工事設計書 第3号明細書</p>	<p>運搬距離2km以下、1回を見込んでいます。運搬対象は特記仕様書記載の撤去品です。単価の公表はいたしません。</p>