

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施43

工事名 内浜処理場強制濃縮棟空気圧縮機改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	据付する空気圧縮機の重量をご教授下さい。	特記仕様書 2頁	350kg/台を見込んでいます。
2	空気圧縮機を設置する基礎は既設流用と考えてよろしいでしょうか。		既設流用とします。 受注者の機器選定により取付寸法の変更が生じた場合等で既設流用が出来ず、新たに基礎等を設置し直す必要が生じた場合は、受注者の負担にて行うこととします。