

質問票への回答

1 募集要項（案）について

6 提出書類 6.4 参加表明時の提出書類 表 6-4 参加表明時の提出書類 確認書類 配置予定従業者調書（業務実施体制）※2

「配置予定責任者、副責任者及び従業者が参加資格要件に定めた資格を有することを証明する書類の写しを添付すること」とありますが、参加表明時米子市生活環境公社職員様の転籍予定者が不確定のため、応募各社で全資格について有資格者を整え提出しなければ受けられないのでしょうか。米子市生活環境公社転籍予定者の有資格を反映できるような取り計らいについてご検討頂けませんでしょうか。なお、反映頂ける場合、有資格者の証明についての扱いについても証明書写し省略等をご検討頂きますようお願い致します。

公募時に、公社職員の転籍を希望する人数及び取得資格一覧を公表します。

公社有資格者職員の配置により資格要件を満たすこととし、証明書は省略できることとします。事業者グループから有資格者を配置する場合には、証明書の写しを添付ください。

2 要求水準書（案）について

3.3 運転管理業務の要求水準 3.3.1 水質測定業務

先日の現場説明会時、現在の分析業務について、日常のものは米子市生活環境公社の方が実施し、それ以外は市の職員の方と外部委託で実施しているとの話を伺いました。

現在、生活公社の方が実施している分析測定と、市の職員の方が実施しているもの、また外部委託しているもの、それぞれの項目と分析頻度をご教示ください。

【公社職員実施範囲】

水温、pH、透視度、MLDO、MLSS、SV、残留塩素（毎日）
パックテスト NH₄-N、PO₄-P（1回/週）（高度処理）

【市職員実施範囲】

[水処理]

水温、pH、透視度、BOD、COD、SS、塩素イオン、残留塩素、大腸菌群数、T-N、T-P、MLDO、MLSS、RSS（2回/月（法定検査項目含む））

[汚泥処理]

pH、TS、VS、含水率（1回/月）

【外部委託実施範囲】

重金属類（2回/年）、VOC（4回/年）、ダイオキシン類（1回/年）、悪臭物質（1回/年）、中海流入施設放流水検査（pH、BOD、COD、SS、T-N、T-P）（1回/月）、雨水放流水質検査（pH、BOD、COD、SS、T-N、T-P）（放流時に毎回測定）

3 公告後の閲覧資料に以下をご検討願います。

- ・機器リスト
- ・機器の故障リスト
- ・修繕、更新履歴
- ・計装機器の校正点検実績
- ・建築設備の耐震診断結果
- ・躯体の劣化診断結果

ご希望いただいた資料を閲覧資料とすることを検討します。

4 公告後にも施設見学は実施されるのでしょうか。

3 募集及び選定等の日程 表3-1に記載の、説明会及び現地見学会（令和4年8月4日）について、公民連携プラットフォームの一環として事前開催しましたので、表から文言を削除します。

「施設確認及び資料閲覧」の期間中は、各事業者グループ毎に現場をご確認いただけます（事業者グループ同士の日程が重ならないよう、事前に日程調整を行います。）。