

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施59

工事名 尚徳地区ほか農集施設放流ポンプ更新工事

番号	質問内容	頁	回答
1	尚徳地区農集施設放流ポンプの仕様では(参考)として新日本造機(株)製になっていますが、形式は(株)鶴見製作所ではないのでしょうか	特記仕様書第2節2機械仕様 1) 尚徳地区	既設完成図書では新日本造機(株)と記載がある。 仕様が同じで既設配管に接続でき、処理水の排出が問題なく行われるのであれば形式は指示しない。
2	放流ポンプ更新対象の5施設の放流ポンプは、自動運転(ポンプにフロートスイッチ付き)ではなく、水位計による運転停止方式でよろしいでしょうか。	特記仕様書第2節2機械仕様	お見込みのとおり。