

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上	はい	いいえ
	高さ2m以下の塀で10cm未満	はい	いいえ
3 鉄筋	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ
	壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内に入っている。	はい	いいえ
4 控壁（高さが1.2mを超える塀の場合）	3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある。	はい	いいえ
5 基礎	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある。	いいえ	はい
7 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく。	いいえ	はい
8 その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある。	いいえ	はい
評価	8項目のうち1つでも不適合があれば、安全対策を必要とする。		
補助対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
	避難所及び避難地等へ至る道路に面したもの	はい	いいえ
	建築基準法第42条の規定に基づく道路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6mを超えるもの	はい	いいえ

備考 鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用する。

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。	はい	いいえ
3 控壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。	はい	いいえ
4 基礎	根入れ深さが20cm以上ある。	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある。	いいえ	はい
6 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく。	いいえ	はい
7 その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある。	いいえ	はい
評価	7項目のうち1つでも不適合があれば、安全対策を必要とする。		
補助対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
	避難所及び避難地等へ至る道路に面したもの	はい	いいえ
	建築基準法第42条の規定に基づく道路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6mを超えるもの	はい	いいえ