

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号

工事名称 福米西小学校屋内運動場改築建築主体工事

工事場所 米子市西福原八丁目16番62号

No.1

| 番号 | 質問内容 | 頁 | 回答 |
|----|---|------|--|
| ① | LSD-2は屋内での使用ですが、 枠・扉共に粉体焼付塗装でもよろしいでしょうか？ | A-34 | 図番A-34の高耐候性は誤記です。 ご質問のとおり、粉体焼付塗装としてください。 |
| ② | 構内に工事関係者の駐車場として、使用できますでしょうか。 | A-53 | 原則として敷地内で確保するものとしますが、 不足を生じる場合には、別途確保することとし てください。 |