米子市クリーンセンター維持管理情報（令和4年度）

この維持管理情報は、測定結果が出次第、随時更新します。

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

処分した一般廃棄物の種類：可燃ごみ

可燃ごみ処分量[トン]	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4445.31	4710.51	4380.66										13536.48

2. 燃焼ガス温度等（測定位置、測定結果）

項目	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
燃焼ガス温度[℃]	1号炉	－	－	993										993	800℃以上
	2号炉	948	948	982										959	
	3号炉	933	925	919										926	
集じん器の流入ガス温度[℃]	1号炉	－	－	191										191	概ね200℃以下
	2号炉	190	191	190										190	
	3号炉	190	191	192										191	
排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	1号炉	－	－	2										2	100ppm以下
	2号炉	1	1	1										1	
	3号炉	3	2	2										2	

※上記は立上げ下げ日を除く月間平均値になります。1時間ごとの値は米子市クリーンセンターで閲覧いただけます。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行なった日

設備名		ばいじん除去日	設備名		ばいじん除去日
冷却設備	1号ボイラ	常時機械除去	排ガス処理設備	1号バグフィルタ	常時機械除去
	2号ボイラ	常時機械除去		2号バグフィルタ	常時機械除去
	3号ボイラ	常時機械除去		3号バグフィルタ	常時機械除去

4. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	－	1号炉	－	－	6月15日										－	－
		2号炉	4月20日	5月10日	－										－	－
		3号炉	4月20日	5月11日	6月15日										－	－
結果報告日	－	1号炉	－	－	6月24日										－	－
		2号炉	4月27日	5月27日	－										－	－
		3号炉	4月27日	5月27日	6月24日										－	－
硫黄酸化物[㎥N/h]	毎月	1号炉	－	－	0.16										0.16	条件により変動するため、毎月算定する。
		2号炉	0.10	0.10	－										0.10	
		3号炉	0.20	0.19	0.11										0.17	
硫黄酸化物規制値[㎥N/h]	毎月算定	1号炉	－	－	89.2										89.2	
		2号炉	89.2	89.7	－										89.5	
		3号炉	88.7	89.0	91.7										89.8	
ばいじん[g/㎥N]	毎月	1号炉	－	－	0.001										0.001	0.08g/㎥N以下
		2号炉	0.001	0.001	－										0.001	
		3号炉	0.001	0.001	0.001										0.001	
塩化水素[mg/㎥N]	毎月	1号炉	－	－	15										15	700mg/㎥N以下
		2号炉	15	15	－										15	
		3号炉	16	25	15										19	
窒素酸化物[ppm]	毎月	1号炉	－	－	57										57	250ppm以下
		2号炉	71	47	－										59	
		3号炉	46	53	59										53	

5. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	－	1号炉	－	－	－										－	－
		2号炉	－	－	－										－	－
		3号炉	－	－	－										－	－
結果報告日	－	1号炉	－	－	－										－	－
		2号炉	－	－	－										－	－
		3号炉	－	－	－										－	－
ダイオキシン類[ng-TEQ/㎥N]	年1回	1号炉	－	－	－										－	1ng-TEQ/㎥N以下
		2号炉	－	－	－										－	
		3号炉	－	－	－										－	