

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施19

工事名 淀江浄化センター 無機凝集剤供給ポンプNo. 1, No. 2更新工事

番号	質問内容	頁	回答
1	既設無機凝集剤供給ポンプのメーカーと製造番号をご教授ください。	特記仕様書 P. 2	既設無機凝集剤供給ポンプのメーカーは(株)イワキです。 製造番号は03004128と03004129です。