

要求水準書に関する質疑への回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目	細目	項目名	質疑の内容	回答
1	25	4	4.4		(1)	設備情報管理システムデータベース	「委託者の設備情報管理システムデータベースに入力し、データを整理した上、施設機能報告書を作成すること。」とありますが、システムの仕様、入力及びデータ整理方法、アクセスの仕方について、ご教示下さい。	設備情報管理システムデータベースのマニュアルを閲覧資料で示しますので、確認してください。本委託の契約後、事業者から要望があれば操作説明会の開催についても調整します。
2	27	5	5.2			法定資格者等の選任	第三種電気主任技術者については、処理場及びポンプ場の運転に支障がでないよう2名以上常勤で配置することとありますが、うち1名は現公社職員が保有している第三種電気主任技術者を配置予定とすることも可能なのでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	27	5	5.2			法定資格者等の選任	【別紙31】（配置する有資格者）に掲げる資格を有する者を配置するものとする。とありますが、現公社職員の有資格者を含めての配置と理解してよろしいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	6	2	2.4	2.4.8		公社職員の雇用継承	正社員として雇用した公社職員が第1期間内に自己都合退職した場合、新規採用者は受託者にて募集・採用することになると理解しています。その場合の人件費等の考え方は、元公社職員の現給保障の考え方と同条件にする必要はあるのでしょうか。あるいは、新規採用者につきましては受託者に一任されるのでしょうか。	新規採用者の処遇については、受託者に一任します。
5	1	【別紙1】			(8)	事業実施計画書	(8)に示される「事業実施計画書」は、どのようなものを示したのでしょうか。「業務実施計画書」との違いをご教示ください。	「事業実施計画書」は不要のため、削除します。
6	1	【別紙1】			(10)	事業計画書	(10)に示される「業務計画書」は、同ページ(8)「モニタリング」にて、示される「業務実施計画書」とありますが、同じものを示しますか。	同じものです。
7	7	2	2.5	2.5.2	(6)	年報等の作成及び提出	「③施設機能確認書」の提出とありますが、受託者は本委託業務開始前に貴市と2者間で、本件施設が通常運転への支障の有無について確認するとの理解でよろしいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	8	2	2.5	2.5.4	(2)	騒音、振動、悪臭、粉塵などの対策	「～。なお、騒音、振動、悪臭、粉塵等、環境計測に関する要求水準は法律及び条例に定められた数値とするが、別途目標とすべき基準が存在する場合はこれによるものとする。」とありますが、別途目標とすべき基準がありましたらご教示ください。	別紙に記載した基準以外はありません。

要求水準書に関する質疑への回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目	細目	項目名	質疑の内容	回答
9	9	2	2.6	2.6.2	(1)	変動費	「・・・受託者は、毎月1回、受託者が企画提案書提出時に提示したユーティリティ使用量原単位に、当該月の委託者と契約先会社との契約から算出される当該月の単価と流入下水水量の実績値を乗じた額を支払うものとする。・・・」とありますが、受託者は、貴市に支払うとの理解でよろしいでしょうか。また、支払い時期についてご教示ください。	支払いについては、お見込みのとおりです。支払い時期については、契約先会社により請求書の日付が異なるため、契約時の協議によることとします。
10	13	3	3.1	3.1.5	(2)	業務の内容	「イ 苦情に対する一次対応」とありますが、一次対応については窓口対応との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、苦情の原因究明については含めるものとします。
11	30	6	6.2		(4)	広報活動への対応	貴市が行う広報活動について、具体的に活動された行事をご教示ください。	下水道施設見学会や広報誌の作成を行っています。
12	30	6	6.2		(5)	施設見学会	過去10年の施設見学会の実施記録（年間件数、見学者の年齢構成、人数など）をご教示ください。	閲覧資料で公表します。
13	30	6	6.3			本委託終了時の状態	「・・・本委託終了後1年に不測の修繕を要することがない・・・」とありますが、計画的な定期修繕は実施する前提であるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	別紙30P	1			(3)	別紙4放流水質に係る法定基準・目標基準	「目標基準」が未達だった際には、委託費の減額等のペナルティはないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、委託契約書の【別紙2】に従って、目標基準未達の原因究明及び改善措置の実施を行ってください。
15	別紙35P	1			(6)	別紙6汚泥性状に係る契約基準・目標基準	「基準項目とする含水率は、施設稼働時に1日1回以上の頻度で測定すること。」とありますが、1日複数回含水率測定を実施した場合は、日平均値を当該日の含水率とする理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	別紙48P	2	2.4		(1)	別紙9統括マネジメント業務の要求水準	「・・・また、定例で開催する会議体のほか、緊急時は必要に応じて臨時会議を開催すること。」について、定例で行う会議体の実施時期については事業者提案との理解でよろしいでしょうか。	契約時の協議により決定します。
17	105	別紙26			2	本業務の要求水準	薬品及び燃料は適正な品質及び規格のものを調達することとありますが、このことを徹底するために薬品の現在の調達先（米子市様の購入先）をご教示願います。	閲覧資料で公表します。

要求水準書に関する質疑への回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目	細目	項目名	質疑の内容	回答
18	112	別紙30				委託実績及び委託の予定	本表中、処理場／手数料のうち5項目の委託名について請負業者欄が空白となっております。また委託実績金額が記載されていない(一)にも拘わらず3年の平均金額が記載されているものもあり、それらは本委託で実施するようにもなっています。空欄や(一)についてご教示願います。	別紙30を修正したものを公表しますので、そちらを参照してください。
19	20	3	3.3	3.3.9		警備業務	本項の警備業務は、業務内容を鑑みて、警備業法上の警備を示すものではないと考えてよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。