## 要求水準書に関する質疑への回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目	細目	項目名	質疑の内容	回答
1	25	4	4. 4		(1)	設備情報管理システム データベース	スに入力し データを整理したト 施設機能	設備情報管理システムデータベースのマニュアルを閲覧 資料で示しますので、確認してください。本委託の契約 後、事業者から要望があれば操作説明会の開催について も調整します。
2	27	5	5. 2			法定資格者等の選任	第三種電気主任技術者については、処理場及びポンプ場の運転に支障がでないよう2名以上常勤で配置すること。とありますが、うち1名は現公社職員が保有している第三種電気主任技術者を配置予定とすることも可能なのでしょうか。	
3	27	5	5. 2			法定資格者等の選任	【別紙31】(配置する有資格者)に掲げる資格を有する者を配置するものとする。とありますが、現公社職員の有資格者を含めての配置と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	6	2	2. 4	2. 4. 8		公社職員の雇用継承	に自己都合退職した場合、新規採用者は受託者にて募集・採用することになると理解しています。 その場合の人件費等の考え方は、元公社職員の現給保障の考え方と同条件にする必要はあるのでしょうか。あるいは、新規採用者につきましては受託者に一任されるのでしょう	
5	1	【別紙1】			(8)	事業実施計画書	(8)に示される「事業実施計画書」は、どのようなものを示したものでしょうか。「業務 実施計画書」との違いをご教示ください。	「事業実施計画書」は不要のため、削除します。
6	1	【別紙1】			(10)	事業計画書	(10)に示される「業務計画書」は、同ページ (8)「モニタリング」にて、示される「業務 実施計画書」とありますが、同じものを示し ますか。	同じものです。
7								
8								
9								
10								