

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整30
 工事名称 蚊屋枝線その5 工事
 工事場所 米子市蚊屋地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	単価の公表をお願いします 電力料金 臨時電力 低圧電力	施工単価表 単第0-0133表 頁0-0207	1,212円/kw/月
2	単価の公表をお願いします 施工合理化調査	本工事費 内訳書 頁0-0013	1式あたり100,000円
3	単価の公表をお願いします ・ 建込簡易土留賃料 3.5m以下まで 建設物価p819 ・ 建込簡易土留整備費 3.5m以下まで 建設物価p819	工種明細書 明第0014 表 頁0-0049	・ 建設物価7月号P819参照 ・ 建設物価7月号P819参照
4	単価の公表をお願いします ・ 塩ビ管用内副管用マンホール継手 150-100 ・ 硬質塩化ビニル管 SRA φ100 ・ 内副管固定バンド φ100用 ・ 90° 曲管 90ST 100mm	施工単価表 単第0-0144表 頁0-0218	・ 46,020円/個 ・ 建設物価7月号P295参照 ・ 9,130円/個 ・ 建設物価7月号P296参照
5	単価の公表をお願いします 可とう継手 φ150	本工事費 内訳書 頁0-0002	・ 8,500円/個
6	単価の公表をお願いします 可とう継手 φ200	本工事費 内訳書 頁0-0011	・ 10,200円/個
7	単価の公表をお願いします 埋設標識シート	施工単価表 単第0-0007表 頁0-0061	・ 建設物価7月号 P629参照
8	単価の公表をお願いします ・ マンホール材料費 マンホール深1.3～1.52 T-14 鉄蓋等共 No.13 ・ マンホール材料費 マンホール深1.68～1.82 T-14 鉄蓋等共 No.10	本工事費 内訳書 頁0-0040	・ No.13 マンホール深1.38～1.52 178,420円/組 ・ 189,320円/組

9	単価の公表をお願いします 小型マンホール鉄蓋 T-14 米子市 材-2	本工事費 内訳書 頁0-0041	・ 65,400円/個
10	単価の公表をお願いします 小型マンホール鉄蓋 T-25 米子市 材-2	本工事費 内訳書 頁0-0005	・ 68,600円/個
11	単価の公表をお願いします ・ 汚水ます鉄蓋 T-8 ・ 鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます鉄蓋	施工単価表 単第0-0027表 頁0-0082	・ 16,800円/個 ・ 一般財団法人建設物価調査会発刊土木コスト情報7月号P238
12	単価の公表をお願いします ・ マンホール材料費 マンホール深2.58～2.72 T-25 鉄蓋等共 ・ マンホール材料費 マンホール深2.73～2.87 T-25 鉄蓋等共	本工事費 内訳書 頁0-0004	・ 235,620円/組 ・ 242,220円/組
13	単価の公表をお願いします スペーサー 200用	施工単価表 単第0-0047表 頁0-0109	・ 4149円/個
14	単価の公表をお願いします 塩ビ管用内副管用マンホール継手 200-150	施工単価表 単第0-0024表 頁0-0079	・ 68,430円/個
15	単価の公表をお願いします ・ 電力料金 ・ 先導体ビット損料 鋼管呼び径400 玉石混じり土 ・ 先導体損料 ・ 推進元押装置損料 ・ 電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) ・ 滑材注入ブラント損料	施工単価表 単第0-0042表 頁0-0104	・ 14.88円/kWh ・ 21,200円/m ・ 79,800円/供用日 ・ 43,530円/供用日 ・ 310円/日 ・ 4,160円/日
16	単価の公表をお願いします ・ ベントナイト 建設物価p377 ・ 水	施工単価表 単第0-0049表 頁0-0111	・ 建設物価7月号P377参照 ・ 0円/m3
17	単価の公表をお願いします 坑口止水器 鋼製さや管推進工法	施工単価表 単第0-0051表 頁0-0113	58,500円/組
18	単価の公表をお願いします ・ 配管材(1) 損料 (送泥管) ・ 配管材(2) 損料 (排泥管)	施工単価表 単第0-0063表 頁0-0125	・ 一式あたり 49,975円 1現場あたり 損料 18,414円 ・ 一式あたり 49,975円 1現場あたり 損料 18,414円
19	単価の公表をお願いします ・ 電力料金 ・ 送泥ポンプ損料 口径50mm 2.2kW ・ 排泥ポンプ損料 口径50mm 5.5kW ・ 排泥水流量測定装置 ・ 立抗バイパス装置損料(現場) ・ 立抗バイパス装置損料(供用日) ・ フレキシブルホース(現場) ・ フレキシブルホース(供用日)	施工単価表 単第0-0069表 頁0-0131	・ 14.88円/kWh ・ 2,950円/供用日 ・ 4,840円/供用日 ・ 1,260円/供用日 ・ 136,000円/現場 ・ 1,190円/供用日 ・ 35,500円/現場 ・ 14,200円/供用月

20	単価の公表をお願いします ・ユニット式泥水処理装置損料 ・電力料金	施工単価表 単第0-0072表 頁0-0134	・ 8,320円/供用日 ・ 14.88円/kWh
21	単価の公表をお願いします ・粘土 ・CMC 泥水調整剤	施工単価表 単第0-0073表 頁0-0135	・ 112,000円/ t ・ 建設物価7月号P378シーガムA1参照
22	単価の公表をお願いします 機械損料 3.1～3.5t積	施工単価表 単第0-0075表 頁0-0137	・ 18,100円/供用日
23	単価の公表をお願いします ・円形覆工板賃料 呼び径1500 T-25 ・円形覆工板賃料 呼び径2000 T-25 ・円形覆工板整備費 呼び径1500 T-25(1現場当たり) ・円形覆工板整備費 呼び径2000 T-25(1現場当たり)	施工単価表 単第0-0130表 頁0-0202	・ 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎価格表P248 91日越え180日以内使用を参照 ・ 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎価格表P248 91日越え180日以内使用を参照 ・ 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎価格表P248 を参照 ・ 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎価格表P248 を参照
24	単価の公表をお願いします ・ケーシング 呼び径2000 積算資料p457 ・ケーシング 呼び径1500 積算資料p457 ・岩盤用切削ビット 呼び径1500～3000 ・仮設ケーシング損料 呼び径2000 L=2.0m ・仮設ケーシング損料 呼び径1500 L=2.0m	工種明細書 明第0011 表 頁0-0034	・ 積算資料6月号 P457参照 ・ 積算資料6月号 P457参照 ・ 2020年一般財団法人建設物価調査会発刊の推進工事用機械器具等基礎価格表P274参照 ・ 仮設ケーシング損料 呼び径2000 33,840円/回 ・ 仮設ケーシング損料 呼び径1500 23,940円/回
25	単価の公表をお願いします 水中コンクリート 30-18-20	施工単価表 単第0-0119表 頁0-0191	・ 建設物価7月号P104参照
26	単価の公表をお願いします 電線600V コムキャブタイヤケーブル 2PNCT38sq-3c	施工単価表 単第0-0131表 頁0-0203	・ 304円/m
27	単価の公表をお願いします ・コンクリート柱一般用 (NTT仕様) 7m-19cm 4200N ・低圧ピン碍子低圧ピンがいし 中 立ピン ・腕金 1.2m ・アームタイ丸型アームタイ 2.3-25-945 ・装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 ・亜鉛メッキ鋼撚線亜鉛めっき鋼より線 2種 A級 22sq ・巻き付けグリップ 22sq シンブル用 玉がいし用 ・エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用 (VE) VE70 HIVE ・足場ボルト C P用 ・プリカチューブ金属製可とう電線管 76mm ・ステンレスベルト SFBT-10 幅10(mm) ・ステンレスベルト締付金具 SFBT-10 幅10(mm)	施工単価表 単第0-0132表 頁0-0204	・ 建設物価7月号P628 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・ 建設物価7月号P645 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・ 建設物価7月号P637 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・ 建設物価7月号P637 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・ 建設物価7月号P637 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・ 建設物価7月号P637 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・ 建設物価7月号P59参照 ・ 建設物価7月号P636参照 ・ 建設物価7月号P576参照 ・ 建設物価7月号P637 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・ 建設物価7月号P574参照 ・ 建設物価7月号P633参照 ・ 建設物価7月号P633参照

28	単価の公表をお願いします ・根かきコンクリート(バンド付き) コンクリート型, 1000-170-140 ・電線管硬質ビニル電線管 (VE) VE70 70 (mm) ・電線管硬質ビニル電線管 (VE) VE16 16 (mm) ・接地棒丸型アース棒 (単独式・連結式) 10φ-1000 ・接地棒リード端子丸型アース棒用リード端子 10φ用 ・電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV-R) VVR100sq-3c ・電線600V ビニル絶縁電線 (IV) IV5.5 ・玉碍子玉がいし 100x100mm ・仮設ボックス 屋外用1000x600x200 ・漏電遮断器 600V, 3P, 100AF モーターブレーカ ・漏電遮断器 600V, 3P, 50AF モーターブレーカ ・漏電遮断器 600V, 3P, 30AF モーターブレーカ	施工単価表 単第0-0144表 頁0-0218	・建設物価7月号P629 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P570参照 ・建設物価7月号P570参照 ・建設物価7月号P646参照 ・建設物価7月号P646参照 ・建設物価7月号P540 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P539 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P645 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P601 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P598 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P598 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P598 の単価に10%の損率を乗じた金額
29	単価の公表をお願いします ・低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV ・進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V 250μF ・進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200μF ・進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150μF ・	施工単価表 単第0-0132表 頁0-0206	・建設物価7月号P598 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P595 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P595 の単価に10%の損率を乗じた金額 ・建設物価7月号P595 の単価に10%の損率を乗じた金額
30	単価の公表をお願いします 注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	施工単価表 単第0-0076表 頁0-0138	・建設物価7月号P378参照
31	単価の公表をお願いします ・消耗材料費 (二重管ボーリングロッド) ・消耗材料費 (メタルクラウン) φ41mm ・消耗材料費 (グラウトモニタ) φ40.5mm 単相用	施工単価表 単第0-0077表 頁0-0140	・積算資料6月号 P309参照 ・積算資料6月号 P309参照 ・積算資料6月号 P309参照
32	単価の公表をお願いします ・消耗材料費 (注入ホース類) φ12mm 50m×2 ・消耗材料費 (サクショホース) φ38mm L=3m×2 ・	施工単価表 単第0-0079表 頁0-0142	・積算資料6月号 P309参照 ・積算資料6月号 P309参照

※建設物価：一般財団法人建設物価調査会発行 月刊建設物価

※積算資料：一般財団法人経済調査会発行 月刊積算資料

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整30

工事名称 蚊屋枝線その5 工事

工事場所 米子市蚊屋地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	単第0-0007表 埋設標識シートの規格・材質等の詳細をご教示下さい。	頁0-0061	150 (mm) × 50 (m) シングル水抜き穴無しポリエチレンクロスを単価として採用しています。
2	単第0-0049表 注入材料 ベントナイトの規格の詳細をご教示下さい。	頁0-0111	榛名 200を単価として採用しています。
3	単第0-0073表 作泥材 CMC泥水調整剤の品名・規格をご教示下さい。	頁0-0135	シーガム A1 CMC泥水調整剤を単価として採用しています。
4	明第0011表 立坑工 スクラップの単価、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象についてご教示下さい	頁0-0033	スクラップの単価：建設物価7月号P794鉄へビーH1参照 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象となっております。
5	明第0011表 立坑工 ケーシング呼び径2000の厚さは12mmでしょうか16mmでしょうかご教示下さい	頁0-0034	参考図に記載のとおり、厚さ12mmを想定しています。ただし、製品を指定するものではありません。
6	明第0014表 管路土留工 建込簡易土留賃料の規格の詳細と30m当りか15m当りかをご教示下さい	頁0-0049	30m当たり3.5型深3.5 (m) 幅3.0m未満の建込簡易土留めを単価として採用しています。
7	単第0-0132表 低圧受電設備 漏電遮断器 600V, 3P, 100AF・600V, 3P, 50AF・600V, 3P, 30AFの品名及び型式をご教示下さい	頁0-0205	MNY103A 3 600(V)100(A) 25/10、MNY53A 3 600(V)50(A) 5/2.5、MNY33A 3 600(V)30(A) 5/2.5を単価として損率を乗じて採用しています。
8	単第0-0132表 低圧受電設備 低圧ブレーカー 600V, 3P, NF-250CV配線用遮断器 (ノーヒューズ遮断器) の品名・規格をご教示下さい	頁0-0206	NF-250CV 3 600(V)225(A) 36/15を単価として損率を乗じて採用しています。

9	以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表		
	1) 可とう継手 φ150	1) 頁0-0002	1) 8,500円/個
	2) マンホール材料費 マンホール深2.58～2.72 T-25 鉄蓋等共	2) 3) 頁0-0004	2) 235,620円/組
	3) マンホール材料費 マンホール深2.73～2.87 T-25 鉄蓋等共		3) 242,220円/組
	4) 塩ビ管用内副管用マンホール継手 150-100	4) ～6) 頁0-0079	4) 46,020円/個
	5) 塩ビ管用内副管用マンホール継手 200-150		5) 68,430円/個
	6) 内副管用固定バンド φ100用		6) 9,130円/個
	7) 小型マンホール鉄蓋 T-25	7) 頁0-0005	7) 68,600円/個
	8) 汚水ます鉄蓋 T-8	8) 頁0-0082	8) 16,800円/個
	9) 滑剤	9) 頁0-0102	9) 建設物価7月号P378ビーズクレイ-3参照
	10) 電力料金		10) 14.88円/kWh
	11) 先導体ビット損料 鋼管呼び径400 玉石混り土(Ⅱ)	10) ～15) 頁0-0104	11) 21,200円/m
	12) 先導体損料		12) 79,800円/供用日
	13) 推進元押装置損料		13) 43,530円/供用日
	14) 電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流400A		14) 310円/日
	15) 滑剤注入プラント損料		15) 4,160円/日
	16) モータウインチ 単胴 巻上1.5t×40min 巻取φ16×200m	16) 17) 頁0-0108	16) 1,740円/日
	17) チェーンレバーホイスト レバーブロック 能力15kN(1.5t)移動量1.5m		17) 99円/日
	18) 硬質塩ビ管(ブレンエンド) 径200mm L=4m	18) 19) 頁0-0109	18) 6,330円/本
	19) スペーサー200用		19) 4,149円/個
	20) 可とう継手 φ200	20) 頁0-0011	20) 10,200円/個
	21) グラウトポンプ横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	21) 22) 頁0-0110	21) 4,810円/日
	22) グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量300L×2		22) 2,180円/日
	23) 水	23) 頁0-0111	23) 0円/m ³
	24) 坑口止水器 鋼製さや管推進工法	24) 頁0-0113	24) 58,500円/組
	25) 電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	25) 26) 頁0-0114	25) 450円/kg
	26) 電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A		26) 193円/日
	27) 配管材(1)損料(送泥管)	27) 28) 頁0-0125	27) 一式あたり 49,975円
	28) 配管材(2)損料(排泥管)		28) 一式あたり 49,975円
	29) 配管材(1)損料(送泥管) 1現場当り 100m	29) 頁0-0126	29) 1現場あたり損料 18,414円
	30) 配管材(2)損料(排泥管) 1現場当り 100m	30) 頁0-0127	30) 1現場あたり損料 18,414円
	31) 送泥ポンプ損料 口径50mm 2.2kW	31) ～37) 頁0-0131	31) 2,950円/供用日
	32) 排泥ポンプ損料 口径50mm 5.5kW		32) 4,840円/供用日
	33) 排泥水流量測定装置		33) 1,260円/供用日
	34) 立坑バイパス装置損料(現場当り)		34) 136,000円/現場
	35) 立坑バイパス装置損料(供用日当り)		35) 1,190円/供用日
	36) フレキシブルホース(現場当り)		36) 35,500円/現場
	37) フレキシブルホース(供用月当り)		37) 14,200円/供用月
	38) ユニット式泥水処理装置損料	38) 頁0-0134	38) 8,320円/供用日
	39) 粘土	39) 頁0-0135	39) 112,000円/t
	40) 岩盤用切削ビット 呼び径1500～3000 取り付け費含む	40) ～42) 頁0-0034	40) 2020年一般財団法人建設物価調査会発刊の推進工事用機械器具等基礎価格表P274参照
	41) ケーシング損料 呼び径2000 L=2.0m		41) 仮設ケーシング損料 呼び径2000 33,840円/回

10	以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表		
	42) ケーシング損料 呼び径1500 L=2.0m		42) 仮設ケーシング損料 呼び径1500 23,940円/回
	43) 揺動圧入機損料	43) 頁0-0170	43) 17,460円/時間
	44) 円形覆工板賃料 呼び径1500 T-25 91日 を超え180日以内使用	44) ～47) 頁0- 0202	44) 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎 価格表P248 91日越え180日以内使用を参照
	45) 円形覆工板賃料 呼び径2000 T-25 91日 を超え180日以内使用		45) 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎 価格表P248 91日越え180日以内使用を参照
	46) 円形覆工板整備費 呼び径1500 T-25 1 現場当り		46) 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎 価格表P248 を参照
	47) 円形覆工板整備費 呼び径2000 T-25 1 現場当り		47) 2021年一般財団法人経済調査会発刊の推進基礎 価格表P248 を参照
	48) 電力料金 臨時電力 低圧電力	48) 頁0-0207	48) 1,212円/kW/月
	49) 施工合理化調査	49) 頁0-0013	49) 1式あたり100,000円
	50) マンホール材料費 マンホール深1.38～ 1.52 T-14 鉄蓋等共 No. 13	50) 51) 頁0- 0040	50) 178,420円/組
	51) マンホール材料費 マンホール深1.68～ 1.82 T-14 鉄蓋等共 No. 13		51) マンホール材料費 マンホール深1.68～ 1.82 T-14 鉄蓋等共 No. 10 189,320円/組
	52) 小型マンホール鉄蓋 T-14	52) 頁0-0041	52) 65,400円/個

※建設物価：一般財団法人建設物価調査会発刊 月刊建設物価

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整30

工事名称 蚊屋枝線その5工事

工事場所 米子市蚊屋地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	下記の単価または損料をご教示ください。 ①先導体ビット損料 鋼管呼び径400 玉石混り土(Ⅱ) ②先導体損料 ③推進元押装置損料 ④電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流400A ⑤滑材注入プラント損料 ⑥モータウインチ 単胴 巻上1.5t×40m/min巻取φ16×200m ⑦チェーンレバーホイスト[レバースロック能力15kN(1.5t)移動量1.5m] ⑧スペーサー 200用 ⑨グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min ⑩グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量300L×2 ⑪坑口止水器 鋼製さや管推進工法 ⑫配管材(1)損料(送泥管) ⑬配管材(2)損料(排泥管) ⑭配管材(1)損料(送泥管) 1現場当り 100m ⑮配管材(2)損料(排泥管) 1現場当り 100m ⑯送泥ポンプ損料 口径50mm 2.2kW ⑰排泥ポンプ損料 口径50mm 5.5kW ⑱排泥水流量測定装置 ⑲立坑バイパス装置損料(現場当り) ⑳立坑バイパス装置損料(供用日当たり) ㉑フレキシブルホース(現場当り) ㉒フレキシブルホース(供用月当たり) ㉓ユニット式泥水処理装置損料	施工単価表 左記①～⑤ 頁0-0104 左記⑥～⑦ 頁0-0108 左記⑧ 頁0-0109 左記⑨～⑩ 頁0-0110 左記⑪ 頁0-0113 左記⑫～⑬ 頁0-0125 左記⑭ 頁0-0126 左記⑮ 頁0-0127 左記⑯～㉒ 頁0-0131 左記㉓ 頁0-0134	①21,200円/m ②79,800円/供用日 ③43,530円/供用日 ④310円/日 ⑤4,160円/日 ⑥1,740円/日 ⑦99円/日 ⑧4,149円/個 ⑨4,810円/日 ⑩2,180円/日 ⑪58,500円/組 ⑫一式あたり 49,975円 ⑬一式あたり 49,975円 ⑭1現場あたり損料 18,414円 ⑮1現場あたり損料 18,414円 ⑯2,950円/供用日 ⑰4,840円/供用日 ⑱1,260円/供用日 ⑲136,000円/現場 ⑳1,190円/供用日 ㉑35,500円/現場 ㉒14,200円/供用月 ㉓8,320円/供用日
2	下記の単価又は損料をご教示ください。 ①揺動圧入機損料 ②岩盤用切削ビット 呼び径1500～3000 取り付け費を含む ③仮設ケーシング損料 呼び径2000 L=2.0m ④仮設ケーシング損料 呼び径1500 L=2.0m	工種明細書、施工単価表 左記① 頁0-0170 左記②～④ 頁0-0034	①17,460円/時間 ②2020年一般財団法人建設物価調査会発刊の推進工事用機械器具等基礎価格表P274参照 ③33,840円/回 ④23,940円/回

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整30

工事名称 蚊屋枝線その5工事

工事場所 米子市蚊屋地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の単価の提示をお願いします。		
1	マンホール材料費マンホール深1.38～1.52 T-14 鉄蓋等共 No. 13の材料単価を提示願います。	P40	178,420円/組
2	マンホール材料費マンホール深1.68～1.82 T-14 鉄蓋等共 No. 10の材料単価を提示願います。	P40	189,320円/組
3	塩ビ管用内副管用マンホール継手150-100の材料単価を提示願います。	P218	46,020円/個
4	内副管固定バンドφ100用の材料単価を提示願います。	P218	9,130円/個
5	小型マンホール鉄蓋T-14 米子市 材-2の材料単価を提示願います。	P41	65,400円/個
6	マンホール材料費マンホール深2.58～2.72 T-25 鉄蓋等共の材料単価を提示願います。	P4	235,620円/組
7	マンホール材料費マンホール深2.73～2.87 T-25 鉄蓋等共の材料単価を提示願います。	P4	242,220円/組
8	塩ビ管用内副管用マンホール継手200-150の材料単価を提示願います。	P79	68,430円/個
9	小型マンホール鉄蓋T-25 米子市 材-2の材料単価を提示願います。	P5	68,600円/個
10	電力料金の単価を提示願います。	P104	14.88円/kWh
11	先導体ビット損料鋼管呼び径400 玉石混り土（Ⅱ）の単価を提示願います。	P104	21,200円/m
12	先導体損料の単価を提示願います。	P104	79,800円/供用日

13	推進元押装置損料の単価を提示願います。	P104	43, 530円/供用日
14	滑材注入プラント損料の単価を提示願います。	P104	4, 160円/日
15	スパーサー200用の単価を提示願います。	P109	4, 149円/個
16	ベントナイトの種類が多いため、建設物価p377だけでは分かりかねますので規格メーカー名および単価の提示願います。	P111	建設物価7月号p377 榛名 200を単価として採用しています
17	坑口止水器（鋼製さや管推進工法Φ400用）の単価を提示願います。	P113	58, 500円/組
18	配管材(1) 損料（送泥管）の100m当たり単価を提示願います。	P126	100mあたり19, 800円
19	配管材(1) 損料（送泥管）の1式当たり単価を提示願います。	P125	一式あたり 49, 975円
20	配管材(1) 損料（送泥管）の100m当たり単価を提示願います。	P125	100mあたり損料19, 800円
21	配管材(1) 損料（送泥管）の100m当たり単価を提示願います。	P126	100mあたり19, 800円
22	配管材(2) 損料（送泥管）の1式当たり単価を提示願います。	P125	配管材(2) 損料（排泥管）につきましては一式あたり 49, 975円
23	電力料金の単価を提示願います。	P131	14. 88円/kWh

24	送泥ポンプ損料口径50mm 2.2kWの供用日単価を提示願います。	P131	2,950円/供用日
25	排泥ポンプ損料口径50mm 5.5kWの供用日単価を提示願います。	P131	4,840円/供用日
26	排泥水流量測定装置の供用日単価を提示願います。	P131	1,260円/供用日
27	立坑バイパス装置損料の1現場当たり単価を提示願います。	P131	136,000円/現場
28	立坑バイパス装置損料の供用日単価を提示願います。	P131	1,190円/供用日
29	フレキシブルホースの1現場当たり単価を提示願います。	P131	35,500円/現場
30	フレキシブルホースの供用日単価を提示願います。	P131	14,200円/供用月
31	ユニット式泥水処理装置損料の供用日単価を提示願います。	P131	8,320円/供用日
32	電力料金の単価を提示願います。	P134	14.88円/kWh
33	岩盤用切削ビットの単価を提示願います。	P34	2020年一般財団法人建設物価調査会発刊の 推進工事用機械器具等基礎価格表P274参照
34	施工合理化調査費用を提示願います。	P13	1式あたり100,000円
35	㊸路線①-①No.13からNo.12道路幅員（W=0.9mℓ=45m）が狭く、仮設（仮設道等）が見込まれておらず無、設計見込みの機械及び車両での施工が困難と思われますが、如何お考えでしょうか。	図番 4/8	機械施工を見込んでいますが、協議により、施工方法等の変更に対応します
36	水道施工業者は決定済みでしょうか、もし決まっていなければ何時頃決定予定でしょうか。	特記 1	水道施工業者は令和4年9月15日に入札予定です
37	円形覆工板賃料及び整備費の数量がΦ1500-1枚→2枚、Φ2000-2枚→3枚なると思われるのですが、如何でしょうか。	P202	円形覆工板の転用を想定しています

※建設物価：一般財団法人建設物価調査会発刊 月刊建設物価