

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号都62

工事名 米子駅南広場機械器具設置工事

番号	質問内容	頁	回答
1	④サイクルンゲートについて 改札型のゲートでも出入管理という面での機能は保てると考えますが、同等品として考えてよろしいでしょうか？参考図面送付します。	図面番号 第10枚内3号	機械式による24時間稼働の出入管理及び二輪車の識別が可能であれば同等品と考えます。
2	安価にご提案でき、かつ料金精算方法の提案の幅が広がるので、運用上支障がなければ単独利用の仕様で提案したいのですがいかがでしょうか。	現場説明書 特記事項4 その他③	利用者の利便性向上を図るため、現設計の仕様（米子駅前地下駐輪場と共通利用が可能）とします。
3	安価にご提案でき、かつ料金精算方法の提案の幅が広がるので、運用上支障がなければ単独利用の仕様で提案したいのですがいかがでしょうか。	現場説明書 特記事項4 その他④	利用者の利便性向上を図るため、現設計の仕様（米子駅前地下駐車場と共通利用が可能）とします。