

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 経戦6

工 事 名 米子インター西産業用地整備事業に係る敷地造成工事（2工区）

工事場所 米子市赤井手地内

番号	質問内容	頁	回答
1	地盤改良前の一部伐採についてどのようにお考えでしょうか。 水田の中にある植物等の処理はそのまま混合でよろしいでしょうか。		施工上支障となる樹木等に関しては準備工において伐採処分を行うこととし、詳細については受注後協議の上決定することとします。 水田内の植物等は現場発生土とともに安定処理することを想定していますが、現地状況等により、安定処理施工に支障をきたす場合は協議を行うこととします。