

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 環政3

工事名称 米子水鳥公園ネイチャーセンタースロープ他改修工事

工事場所 米子市彦名新田665番地

No.1

番号	質問内容	頁	回答
①	内外装工事の壁見切りの材質の指定がありません。材質を何で検討したらよろしいでしょうか。		桧一等材 30x50で見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 環政3

工事名称 米子水鳥公園ネイチャーセンタースロープ他改修工事

工事場所 米子市彦名新田665番地

NO.1

番号	質問内容	頁	回答
①	セーフティウオークの180巾は受注生産となります。よろしいでしょうか。 既製品は100, 150, 305巾となります。		既製品の巾100のセーフティウオークを@180で貼付けを見込んでいます。
②	点字タイルについて、図面には合成ゴム製とあり、内訳書には塩ビタイルとありましたが、どちらでしょうか。	14葉の内2	図面通り合成ゴム製で見込んでいます。 内訳書の塩ビタイルは誤記です。