

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施3

工事名 祇園ポンプ場ほか計装設備改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	汚水揚水量計の既設フリューム部分を流用し、超音波水位計と変換器のみ更新するということは可能でしょうか？もしくは、開水路型PBフリュームタイプに取替えることは可能でしょうか？	特記仕様書 P2 3-(1) 祇園ポンプ 場汚水揚水 量計及び図 面E-1	既設フリューム部分の流用は不可とします。フリュームの形状は、特記仕様書を満たし、既設マンホール内に設置可能なものとします。
2	付属品(イ)水位流量演算器(変換器)について、動力制御盤内に設置できない場合は別の盤内に設置することは可能でしょうか？	特記仕様書 P2 3-(1) 祇園ポンプ 場汚水揚水 量計	可能とします。