設計図書等に対する質問及び回答

入札番号　　長1

工事名称　　米子市高齢者陶芸作業所解体工事

工事場所　　米子市河崎3270番地3内

NO.1

番号	質 問 内 容	頁	回　答
①	建物や発生予定の廃材の中にアスベストが含まれているかどうかは調査されていますか。		図番4葉の内1 に下記のように表記しております。 石綿含有建材なし （品番にて確認済み）