

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施7

工事名 後藤ヶ丘中学校倉庫改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	スチール間仕切巾木カッティングシート張りですが、カッティングシートを張る既設巾木の材質と厚さを教えてください。	6	既設巾木の材質は木目調鋼板、厚さは0.5mm程度です。
2	多機能便所建具枠カッティングシート張りは建具枠の正面のみ貼るのでしょうか。それとも建具枠を側面まで巻くように貼りますか。側面まで巻くように貼る場合、壁から建具までの出寸法は何mmでしょうか。	6	カッティングシートは建具枠を側面まで巻くように貼ります。壁から建具までの出寸法は、10mm程度です。
3			