

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 教施8

工事名称 成実小学校屋内運動場床改修工事

工事場所 米子市奈喜良81番地

No.1

番号	質問内容	頁	回答
①	複層フローリングt18張り替えのフローリングの表層の樹種について、記載がありませんが何でしょうか。		かば又はぶな程度で計画しています。
②			
③			
④			
⑤			