

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施9

工事名 淀江浄化センターNo.2主ポンプ補修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>輸送費について、見込まれている製品の輸送距離と重量を教えてくださいませんか。</p> <p>また輸送費は往復分見込まれているという認識でよろしいでしょうか。</p>		<p>輸送費は片道距離30km、輸送重量263kgとして見込んでいます。</p> <p>また輸送費は往復分で見込んでいます。</p>
2	<p>撤去・据付で見込まれている機器の重量を教えてくださいませんか。</p>		<p>263kgで見込んでいます。</p>
3	<p>ケーブル（動力用）、ケーブル（制御用）で2PNCTの記載がありますが、歩掛については、動力用は600Vの電力ケーブル、制御用は制御ケーブルの歩掛で見込まれているという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>その場合見込まれている細別規格（○mm²○C）をそれぞれ教えてください。</p> <p>上記とは異なる歩掛で見込まれている場合は、見込まれている歩掛の名称と細別規格を教えてください。</p>		<p>以下の通りで見込んでいます。</p> <p>①ケーブル（動力用） ⇒CVV 8mm²-4C 相当</p> <p>②ケーブル（動力用） ⇒CV 8mm²-3C 相当</p> <p>③ケーブル（制御用） ⇒CVV 1.25mm²-2C 相当</p> <p>④ケーブル（制御用） ⇒CVV 1.25mm²-2C 相当</p>

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施9

工事名 淀江浄化センターNo.2主ポンプ補修工事

番号	質問内容	頁	回答
4	電工(据付)、電工(撤去)の工数算出時に見込まれている補正はありますか。		電工(据付)、電工(撤去)の工数算出時に見込んでいる補正はありません。
5	適用されている単価年月は令和5年6月ですか。		適用している単価年月は令和5年5月です。
6	適用されている積算基準は令和5年度ですか。		積算基準は令和4年度です。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施9

工事名 淀江浄化センターNo.2主ポンプ補修工事

番号	質問内容	頁	回答
7	機器の撤去と据付は対象が水中ポンプなので第2類で見込まれているのでしょうか。違うようでしたら、どの分類か教えてください。		お見込みの通りです。
8	ポンプの撤去時期に制限はありますか。撤去期間に制限はありますか。		現状はポンプの撤去時期に制限はありませんが、詳細は契約後に協議とします。撤去期間についても具体的な制限はありませんが、撤去から再据付まではなるべく早い施工を希望します。
9	ポンプの据付時期に制限はありますか。また、電気設備など配線作業に制限はありますか。		現状はポンプの据付時期に制限はありませんが、詳細は契約後に協議とします。配線作業の施工時期についても特に制限はありません。
10	現地にポンプを吊り上げ可能な装置はありますか。また、使用は可能ですか。		現地にポンプを吊り上げ可能な装置があります。使用は可能です。