

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施10

工 事 名 福米西小学校管理教室棟外壁改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	敷地内仮設計画についてどのようにお考えでしょうか。(休憩室、仮設トイレ、工事車両駐車場)		校舎北側の一部分を想定しております。
2	石綿含有建材の事前調査は必要でしょうか。		アスベスト事前調査済みです。窓廻りシーリング材に含有、シート防水材は含有みなしとしています。(設計図書A-1、内訳書参照)
3	外壁補修(シール、樹脂注入等)の数量は実施精算対象でしょうか。		外壁補修(シール、樹脂注入等)の数量は、現地調査を行った上で実測調査済みです。明らかに施工数量に乖離がある場合は、協議対象と致します。