

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施8

工事名 皆生処理場送泥管洗浄ポンプ電気設備更新工事

番号	質問内容	設計書等の該当頁	回答
1	コロナ等の影響で盤の材料が調達しづらい状況にあります。機器の納品が遅れる場合、工期の延長は可能でしょうか。	E-5	工期内の完成を原則としますが、受注者の責によらないものについては、協議により対応します。
2	更新するCC及び補助継電器盤で、盤外形図によると奥行き500とありますが、奥行き600の製品でも使用してよろしいでしょうか？	E-5	更新するCC及び補助継電器盤について奥行き600の製品を使用することは可能とします。

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施8

工事名 皆生処理場送泥管洗浄ポンプ電気設備更新工事

番号	質問内容	設計書等の 該当頁	回答
3	特記仕様書の「5 特記事項」に設備停止期間が2日間とありますが、洗浄ポンプの設置位置が撤去図と更新図で同一位置になっており、2日間のうちに機械の撤去と新設（配管切り替え含む）を完了するという予定でしょうか。		本工事は電気設備を更新するものであり、洗浄ポンプは更新対象としておりません。更新対象としている電気設備については2日間のうちに盤の撤去と新設を完了する予定としています。