

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 福政1

工 事 名 米子市福祉保健総合センターレイアウト改修機械設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	以下の単価をご教示ください。 調整費 一式	8項 12行目	35,500円です。
2	以下の単価をご教示ください。 諸経費 一式	8項 13行目	48,400円です。
3	以下の単価につきまして、スプリンクラーヘッドの種別として1種（有効半径2.6m）と2種（有効半径2.3m）とありますが、どちらとなりますでしょうか。	11項 8行目	2種（有効半径2.3m）です。
4	質問3に関連しますが、スプリンクラーヘッド1種・2種ともにメーカーからの納期が「未定」となっております。納期未定の状態での単価計上でよろしいでしょうか。	11項 8行目	単価計上してください。機器の納期遅延を原因とした工事の遅れ等、受注者の責によらないものについては協議により対応します。