

設計温湿度条件

R5.9.8 新規追加

- ・空調設計用外気条件は、「松江」のデータを採用
- ・空調設計用室内条件は、居室、アリーナにおいて各々適切な温湿度を設定

|      | 夏季・冷房 |      |            |            | 冬季・冷房 |      |            |            |
|------|-------|------|------------|------------|-------|------|------------|------------|
|      | 温度    | 相対湿度 | 絶対湿度       | エンタルピ      | 温度    | 相対湿度 | 絶対湿度       | エンタルピ      |
|      | °C    | %    | kg/kg (DA) | kJ/kg (DA) | °C    | %    | kg/kg (DA) | kJ/kg (DA) |
| 外気   | 34.6  | 56.4 | 0.00198    | 85.5       | 0.2   | 76.5 | 0.0029     | 7.6        |
| 居室   | 26.0  | 50.0 | 0.0105     | 52.9       | 22.0  | 40.0 | 0.0066     | 38.9       |
| アリーナ | 26.0  | 50.0 | 0.0105     | 52.9       | 20.0  | 40.0 | 0.0058     | 34.8       |