

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施17

工 事 名 河崎小学校スロープ及びバリアフリートイレ設置建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	A10 A14 1階トイレで建具 WD-2の表記がありますが工事内訳にはありません。別項目に含まれているのか、ご教示ねがいます。	図面 A10～14 内訳書 P22	建具WD-2の建具内訳記入漏れです。別途協議にて変更致します。
2	バリアフリートイレ 男女トイレで室名札の大きさ 取付方法をご指示お願い致します。	内訳書 P14, P20	室名札の大きさは200×200mm程度を想定しております。 バリアフリートイレと女子トイレは正面型、男子トイレは側面型の室名札を考えております。取付については各型専用の取付金具をビス留め固定し、金具に名札プレートを取付ける方法で考えております。