

回 答 書

令和7年8月28日

米子市上下水道事業管理者

上下水道局長 下関 浩次

工事番号 47

工 事 名 (基)防衛省補助事業配水管布設替工事(中浜工区)

工事場所 境港市財ノ木町、佐斐神町、小篠津町

上記工事の設計図書等に対して質問のありました件について次のとおり回答します。

番号	質 問 内 容	設計図書等 の該当頁	回 答 内 容
1	軽量鋼矢板打込工について、土砂等の根入長に対する加重平均N値を教示願います。	P14 3行目 P24 8行目 P31 1行目 P40 4行目 5行目 P48 1行目 P54 9行目 P66 4行目 P83 4行目	N値はN=8(P14 3行目、P48 1行目、P54 9行目、P66 4行目)及びN=7(P24 8行目、P31 1行目、P40 4行目5行目、P83 4行目)を見込んでおります。
2	表層(歩道部)について、アスファルト合材は何を使用すればよいか教示願います。	P21 9行目	材料は再生密粒度アスコン(13)を見込んでおります。
3	モルタル充填工(運搬工含む)について、積算根拠が記載されておきませんので単価の開示をお願いします。	P40 9行目 P66 7行目 P83 7行目	単価は直工で¥3,881,193(P40 9行目)、¥3,003,015(P66 7行目)、¥5,346,983(P83 7行目)を見込んでおります。
4			