

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 住6
工事名称 市営錦海町住宅空家修繕工事
工事場所 米子市錦海町二丁目5番5号

No.1

番号	質問内容	頁	回答
①	洋室の建具調整費という項目についてです。まず、建具は玄関とつながる片開き戸でしょうか、それとも物入の両開き戸ですか。	3葉の内2 3葉の内3	建具は玄関とつながる片開き戸になります。
②	洋室の建具調整費という項目についてです。下端部カットとありますが何mm程度カットするのか、カット形状はどうなのでしょう。	3葉の内2 3葉の内3	10mm程度を想定しております。玄関床をビニル床シート貼りの上、端部押え金物を設置した際に、開閉で下端が擦れないようにするための処置になります。建付け調整後、下端部が擦れないようカット形状は下端全体を均一にカットをお願いします。
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 住6
工事名称 市営錦海町住宅空家修繕工事
工事場所 米子市錦海町二丁目5番5号

No.1

番号	質問内容	頁	回答
①	202号室のDKのドアフック取り外しについてどのドアのフックを取り外しするのでしょうか	3葉の内2 3葉の内3	玄関とDKの間の片開き戸になります。接着タイプのドアフックが張り付いています。
②			
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 住6

工事名称 市営錦海町住宅空家修繕工事

工事場所 米子市錦海町二丁目5番5号

No.1

番号	質問内容	頁	回答
①	ユニットバスのメーカーや商品名を教えてください。	3葉の内2 3葉の内3	メーカーは東陶機器株式会社になります。商品名は不明です。
②			
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			