

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施17

工事名 上福原マンホールポンプ場電気設備改築工事

| 番号 | 質問内容  | 頁     | 回答   |
|----|---|-------|--|
| 1  | 仮設ポンプ制御盤のリースですが、仮設ポンプ盤を自社で製作して使用することはよろしいでしょうか。 | 特記仕様書 | 自社製作可とします。但し、受注者都合によるものとし、設計変更の対象としません。  |
| 2  | 動力、電灯配電盤からのポンプ制御盤までの配線は既設流用でよろしいでしょうか。          |       | 既設流用とします。  |
| 3  | 作業中は川側の道路の通行止めが必要と思われませんがいかがでしょうか。              |       | 上福原マンホールポンプ場は中継ポンプ場敷地内にあり、工事車両の駐車スペースを確保できることから、通行止めを想定していませんが、契約後、要否について協議することとします。 |