

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 建企 1

工事名 法勝寺川自然体験活動広場整備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	設計計上した仮設トイレの型式記号番号、寸法、規格等、積算に必要な情報を明示して下さい。	0-0003	以下のとおりです。 「移動トイレ ムーブレットツイン (LT-2)」相当を見込んでいます (参考) LT-2仕様 手洗い有り 大小兼用便器：2器 重量660kg 横1,675×横2,050×高さ2,730(mm)
2	使用する野芝は半土付きですか。	0-0007	以下のとおりです。 「半土付き」を、見込んでいます。