

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道88

工 事 名 市道下彦名東横1号線改良工事

番号	質問内容	頁	回答
1	現場に影響があると思われる水道管φ25があり 図面には深さhが不明とありますが施工構造物 と高さが近接した場合は水道管切り回し等調整 が必要となりますがどのように計画されていま すでしょうか？	設計図	水道管が近接する場合は、水道局と協議のうえ、 切り回しについて調整いたします。
2	掘削深さが深く隣地ブロック塀に影響が発生す る恐れがありますがどのように計画されていま すでしょうか？	設計図書	ブロック塀が近接する箇所は施工構造物と離隔を とることを考えていますが、施工方法について契 約後協議します。
3	設計ではウェルポイント工法による水替工が見 込んでありますが現在水路に水が流れていて水 中ポンプによる水替工も必要と思いますが変更 協議は可能でしょうか？	設計図書	上流で水量の調整をすることを考えていますが、 現場条件に応じて設計変更いたします。
4	上記対応のほか、自由勾配側溝が受注生産のため納期に2.5ヶ月かかりますが工期の変更協議は可能でしょうか？	設計図書	年度内完成を見込んでいますが、現場条件等により工期の変更が生じる場合は協議します。