

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道76

工事名 市道二本木下郷線下郷上橋ほか2橋りょう補修工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
	下記の金額および内容についてご教示ください。		
1	・ 低圧注入器	頁0-0012	520円/個
2	・ ボルト S10T ・ ナット M30	頁0-0025	163円/本 120円/個
3	・ 処分費 塗膜(廃プラ)、鉛含有	頁0-0006	800円/kg
4	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負圧集じん機レンタル料 ・ 負圧集じん機基本管理料 ・ 負圧集じん機用1次フィルター ・ 負圧集じん機用2次フィルター ・ 負圧集じん機用HEPAフィルター ・ エアシャワーレンタル料 ・ エアシャワー基本管理料 ・ エアシャワー用プレフィルター ・ エアシャワー用HEPAフィルター ・ セキュリティールーム用出入口カーテン ・ セキュリティールーム用足拭きニトクリーン ・ 真空クリーナーレンタル料 ・ 真空クリーナー基本管理料 ・ 真空クリーナー用ブラホース・Tノズル・パイプ ・ 真空クリーナー用ダストバック ・ 真空クリーナー用HEPAフィルター 	頁0-0042～ 頁0-0043	244,000円/台・月 30,000円/式・台 1,000円/枚 4,200円/枚 12,500円/個 244,000円/台・月 36,333円/式・台 4,300円/枚 80,000円/個 10,000円/個 20,000円/個 65,000円/台・月 33,667円/式・台 34,600円/セット 2,400円/枚 64,800円/個
5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電動ファン付呼吸用防護具 全面型Sy185V3 ・ フィルタ V3 ・ 化学防護服 ・ シューズカバー ・ 化学防護手袋 	頁0-0044	108,267円/個 2,447円/個 2,267円/個 613円/個 693円/個
6	・ 無収縮モルタル ブレックスライ®(チフペーストイト)	頁0-0009	225,000円/m ³
7	・ 異形棒鋼 SD345 D10	頁0-0012	121,000円/t
8	・ 打込みアンカー オールアンカーM6	頁0-0010	123円/本

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道76

工事名 市道二本木下郷線下郷上橋ほか2橋りょう補修工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
①	現状、交通誘導員が確保できるのが4月以降と警備会社から返答がありましたが、本工事は工期の延伸、年度を繰り越すことは可能でしょうか		契約後、協議の対象とします。
	※下郷上橋 下記の単価をお願いします。		
	仮設材損料	P40	令和4年度鳥取県県土整備部土木工事標準積算基準(共通編)の第Ⅱ編 共通工第5章仮設工Ⅱ-5-⑬-1を参考にご積算ください。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道76

工事名 市道二本木下郷線下郷上橋ほか2橋りょう補修工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
①	仮囲い設置撤去工 仮設材損料(供用日当り)の単価の公表をお願いします。	下郷上橋 頁0-0040	令和4年度鳥取県県土整備部土木工事標準積算基準書(共通編)の第II編共通工第5章仮設工II-5-⑬-1を参考にご積算ください。
②	流末処理工 サドルバンド φ50用 建設物価 2023.10 P634 品名・規格等、詳しくご教示ください。	1号橋 頁0-0010	ESAC型ステンレスサドル外径50を同等品として見込んでいます。
③	表層工(橋面部・橋面部以外) 図面に再生密粒度As13mm改質I型となっていますが、施工単価表は「改質アスファルト混合物改質I型密粒度(13)」です。 どちらの規格が正しいかご教示ください。	1号橋 頁0-0014、16	表層工(橋面部・橋面部以外)で使用するのは改質アスファルト混合物改質I型密粒度(13)です。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道76

工事名 市道二本木下郷線下郷上橋ほか2橋りょう補修工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
①	水切り材 EPDM系ゴム製水切り材 ウォーターカー 同等品の単価をおしえてください	P26	1,387円/m