

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 農18

工事名称 尾高地区水路改修工事その2

工事場所 米子市尾高地内

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	床板新設8枚の箇所はどこになりますか？ 図面記載なし		既設農道の横断水路に設置します。 (No. 8+19.0～23.5)
2	取水口は現状の位置でいいですか？		現状の取水口の位置で平面図に表示しています。
3	地権者の要望はありますか？		佐陀川右岸土地改良区の要望にて実施する事業です。
4	舗装復旧 既存AS現状の位置でいいですか？ 水路の上まで舗装しますか？ 舗装普及の断面図等はありませんか？		既設農道を横断している水路に蓋版を設置し暗渠として施工します。 舗装復旧工の数量を参照してください。