

見取図

屋外給油所 ±0.0

防火壁内敷地面積 1,243.0 M²

建物床面積 126.0 M²

キャビネ 334.66 + 4.42 = 339.08 M²

1,243.0 - 126.0 = 1,117.0 M²

1,117.0 ÷ 3 = 372.3 M²

339.08 < 372.3
∴ 屋外給油所となる。


-50 +100

y

道路中心線

-200

-200 排水溝 -100



防火壁
隣地境界線 (29,700)

-100 +250

防火壁 隣地境界線 (15,300)

+25

キャビネ

x

防火壁
官民境界線 (19,800)

防火壁
排水溝

送油注入口

通油パイプ

油水分離槽

+0

キャビネライン

排水溝

道路境界線

+50 39,600

道路幅員 20.100

2,500
7,000
1,000

600

200

180

1,200

9,600

1,200

12,000

歩道切り下げ

主要地方道

中央分離帯

道路

y

配置図 S=1

REMARK

緑色の光と風

有限会社 山下設計工房

一級建築士事務所 第4-621号 一級建築士(大臣登録第159214号) 山下卓治