

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 施31
工事名称 伯仙地区農業集落排水施設インバータ更新工事
工事場所 米子市尾高2901 伯仙地区農業集落排水施設内

番号	質問内容	頁	回答
1	インバータのメーカーは既設メーカーから他メーカーへ変更になっても問題ありませんでしょうか。	2	問題ありません。
2	既設インバータのパラメータが確認できますでしょうか。		契約後に、既設インバータのモニタ又は完成図書等で確認ができます。