

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 商1

工事名称 パティオ広場キャノピー設置工事

工事場所 米子市道笑町一丁目2番地

No.1

番号	質問内容	頁	回答
①	鉄道車両上屋改修工事 ルーバー設置工事のアルミルーバー形状・取付方法及び取付位置が設計図書から読み取れません。詳しく教えてください。	A-9	アルミルーバーは正面を除く三方の上屋側面の柱へメーカーの指定取付方法を想定しています。 詳細は協議及び施工図により決定します。 (参考商品)アースウッドカオス(株)エービーシー商会

【工事内容】

上屋側面：アルミルーバー取付

鉄骨部（上屋・階段）：下地調整の上、錆止塗装後、SOP塗

折版屋根：既設撤去処分及び葺替え（塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8）

