

## 別表第2（第4条関係）

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	高さ2mを超える塀で、15cm以上又は高さ2m以下で10cm以上	はい	いいえ
3 鉄筋	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ
	壁内に、径9mm以上の鉄筋が、縦横80cm以内の間隔で入っている。	はい	いいえ
4 控壁（高さが1.2mを超える塀の場合）	長さ3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が、塀の高さの5分の1以上突出してある。	はい	いいえ
5 基礎	丈が35cm以上で、根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れない。	はい	いいえ
7 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない。	はい	いいえ
8 その他	塀が、土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上でない。	はい	いいえ
評価	8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック造の塀の安全対策を必要とする。		
補助対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6mを超えるもの	はい	いいえ

備考 鉄筋が入っていない場合は、別表第3を使用する。

## 別表第3（第4条関係）

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。	はい	いいえ
3 控壁	長さ4m以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。	はい	いいえ
4 基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない。	はい	いいえ
6 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない。	はい	いいえ
7 その他	塀が、土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上でない。	はい	いいえ
評価	7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策を必要とする。		
補助対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6mを超えるもの	はい	いいえ