

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 ス3

工事名 東山球技場空調設備設置工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>図面内で1φ3Wとなっていて、新設CE8sq-4Cと、天井内CE3.5sq-4Cとなっています。</p> <p>新設エアコンは電灯の機械が良いと思いますが、配線の4Cまで必要でしょうか。他に何か用途がありますでしょうか。</p>	E-01	<p>お見込みの通り、3Cでよろしいです。他に用途はありません。</p>