平面図 縮尺 1/500

系統図 縮尺 1/2500

系統図
線路詳細図

2270 2252 2256-1
2256-3 2260 2255

横断面図

横断面図 縮尺 1/100

⑨－⑨断面

⑮－⑮断面

⑫－⑫断面

縦断面図 縦 1/100 縦横 1/500

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。
注・汚水については塩ビ管の深さは○○センチメートルを標準とする。
注・取付管については内径一○センチメートルを標準とする。

水準基標（東京湾中等潮位による）			
所在地		真高	備考
町名	目標		
皆生温泉三丁目	皆生処理場地内	メートル 4.760	

外浜系統　三柳処理分区			
件名	河崎枝線その9工事		
図名	線路詳細図・横断面図		
縮尺	図示	図番	1/7
調整年月日	令和　年　月　日		
設計者氏名			

米子市下水道部

平面図 縮尺 1/500

横断面図 縮尺 1/100

線路詳細図

2259 2256-2

横断面図

A－A断面

⑱－⑱断面

⑰－⑰断面

縦断面図

縦 1/100
縮尺 横 1/500

推定土質柱状図

地盤高	5.04	5.28	5.45	5.86	5.76	5.87
土被	1.00	1.35 1.37	1.65	2.28	1.10	1.27
管底高	3.885	3.773 3.753	3.644	3.421	4.510	4.446

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。
注・汚水桝については塩ビ桝（内径二〇センチメートル）を標準とする。
注・取付管については内径一〇センチメートルを標準とする。

外浜系統　三柳処理分区			
件名	河崎枝線その9工事		
図名	線路詳細図・横断面図		
縮尺	図示	図番	2/7
調整年月日	令和　年　月　日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

平面図 縮尺 1/500

横断面図 縮尺 1/100

⑭－⑭断面

⑬－⑬断面

縦断面図 縮尺 縦 1/100 横 1/500

⑦－⑦断面

⑧－⑧断面

地盤高	6.17	6.02	5.89	5.87	5.69	5.19	5.45
土被	1.62	1.57 1.59	1.57	1.55	1.25	1.14 1.16	1.48
管底高	4.400	4.295 4.275	4.170	4.161	4.289	3.891 3.871	3.814

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。
注・汚水桝については塩ビ桝（内径二〇センチメートル）深さ八〇センチメートルを標準とする。
注・取付管については内径一〇センチメートルを標準とする。

線路詳細図

2265 2272

横断面図

外浜系統　三柳処理分区			
件名	河崎枝線その9工事		
図名	線路詳細図・横断面図		
縮尺	図示	図番	3/7
調整年月日	令和　年　月　日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

平 面 図 縮尺 1/500

横 断 面 図 縮尺 1/100

線路詳細図

2273 2274

横断面図

③－③断面

④－④断面

⑤－⑤断面

縦断面図 縮尺 縦 1/100 横 1/500

地 盤 高	5.71	5.60	5.45	5.18	4.89	4.93
土 被	1.00	1.00 1.50	1.54 1.54	1.38 1.40	1.18	1.22
管 底 高	4.555	4.445 3.950	3.755 3.705	3.598 3.578	3.508	3.500

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。

注・汚水桝については塩ビ桝「内径〇センチメートル深さ八〇センチメートル」を標準とする。

注・取付管については内径一〇センチメートルを標準とする。

外浜系統 三柳処理分区			
件 名	河崎枝線その9工事		
図 名	線路詳細図・横断面図		
縮 尺	図 示	図 番	4/7
調整年月日	令和 年 月 日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

取付管標準断面図

縮尺 1/50

取付管標準断面図

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。

外浜系統　三柳処理分区			
件　　名	河崎枝線その9工事		
図　　名	取付管標準断面図		
縮　　尺	図　示	図　番	5/7
調整年月日	令和　　年　　月　　日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

マンホール標準構造図 縮尺 1/30

組立１号マンホール(内径90)

平 面 図

縦 断 図

横 断 図

小型マンホール(内径30)

標 準 型

平 面 図
(0°～90°)

断 面 図

落差調整型

平 面 図

断 面 図

舗装復旧断面図 縮尺1/20

市道他

仮復旧
(掘削部分)

本復旧
(掘削部分) (掘削部分以外)

副管標準構造図 縮尺 1/30

平 面 図

断 面 図

汚水桝標準構造図 縮尺 1/30

標 準 型

掘削標準断面図 縮尺 1/30

本 管

標準構造図
- 組立１号マンホール
- 小型マンホール
- 汚水桝
- 副管

掘削標準断面図
舗装復旧断面図

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による

外浜系統 三柳処理分区			
件 名	河崎枝線その9工事		
図 名	標準構造図・掘削標準断面図・舗装復旧断面図		
縮 尺	図 示	図 番	6/7
調整年月日	令和 年 月 日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

集水桝復旧構造図

集水桝復旧構造図
- １号集水桝
- ２号集水桝
- ３号集水桝
- ４号集水桝
- ５号集水桝
- ６号集水桝
- ７号集水桝

土留壁復旧構造図

１号集水桝　縮尺　1/20
(B500-L500-H600)

平面図

断面図

２号集水桝　縮尺　1/20
(B500-L500-H700)

平面図

断面図

３号集水桝　縮尺　1/20
(B500-L500-H800)

平面図

断面図

４号集水桝　縮尺　1/20
(B500-L500-H900)

平面図

断面図

５号集水桝　縮尺　1/20
(B600-L600-H700)

平面図

断面図

６号集水桝　縮尺　1/20
(B600-L600-H800)

平面図

断面図

７号集水桝　縮尺　1/20
(B600-L600-H900)

平面図

断面図

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による

外浜系統　三柳処理分区			
件　名	河崎枝線その9工事		
図　名	集水桝復旧構造図・土留壁復旧構造図		
縮　尺	図　示	図　番	7/7
調整年月日	令和　年　月　日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

付帯工(1)

排水工復旧工

付帯工(1)

平 面 図 縮尺 1/500

※ １号集水桝に流入するVUφ100の起点は不明のため、復旧延長は想定である。
掘削時に確認し復旧すること。
※ 復旧は、VUφ200で復旧すること。

小型マンホール詳細図 縮尺 1/20

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。

外浜系統 三柳処理分区			
件 名	河崎枝線その9工事		
図 名	付帯工(1)(参考図)		
縮 尺	図 示	図 番	1/3
調整年月日	令和 年 月 日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

付帯工(2)

排水工復旧工

付帯工(2)

平 面 図 縮尺 1/500

※ 当路線の排水管の管種・管径は不明である。
復旧の管種・管径は想定で計画しているため、掘削時に管種・管径・管底高を確認し施工を行うこと。

凡 例

平面図　断面図

組立１号マンホール迂回図 縮尺 1/20

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。

外浜系統　三柳処理分区			
件　　名	河崎枝線その9工事		
図　　名	付帯工(2)		
縮　　尺	図　示	図　番	2/3
調整年月日	令和　　年　　月　　日		
設計者氏名			
米子市下水道部			

付帯工(3)

排水工復旧工・土留壁復旧工

付帯工(3)

平 面 図 縮尺 1/500

5号集水桝	7号集水桝	6号集水桝	7号集水桝
①▽5.06(HPφ150)	①—	①—	①—
②▽5.10(VUφ250)	②▽4.90(VUφ300)	②▽4.81(VUφ300)	②▽4.57(VUφ300)
③▽5.21(VUφ100)	③—	③—	③▽4.77(HPφ100)
④▽5.09(VUφ250)	④▽4.93(VUφ250)	④▽4.81(VUφ300)	④▽4.58(VUφ300)
⑤▽5.55(集水桝上)	⑤▽5.57(集水桝上)	⑤▽5.43(集水桝上)	⑤▽5.28(集水桝上)
⑥▽5.85(集水桝下)	⑥▽4.67(集水桝下)	⑥▽4.63(集水桝下)	⑥▽4.38(集水桝下)

※ 復旧は、HPφ250はVUφ250で復旧すること。

組立１号マンホール迂回図 縮尺 1/20

小型マンホール詳細図 縮尺 1/20

注・施工については、「下水道工事標準仕様書」による。

外浜系統 三柳処理分区			
件 名	河崎枝線その9工事		
図 名	付帯工(3)		
縮 尺	図 示	図 番	3/3
調整年月日	令和 年 月 日		
設計者氏名			
米子市下水道部			